

CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS		
ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS PROCESO No. AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-009-B "REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PARROQUIAS DE DAYUMA Y TARACOA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA"		
I. DATOS INFORMATIVOS		
FECHA DE LA REUNIÓN:	07 NOVIEMBRE 2016	
LUGAR:	SALA REUNIONES DPTO. JURÍDICO	
HORA INICIO – FINALIZACIÓN:	14H00 – 15H00	
II. ANTECEDENTES		
a) TDR b) PLIEGOS c) IMPRESIÓN PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS OFERENTES		
III. PREGUNTAS Y RESPUESTAS		
No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Para el rubro 44: Caja térmica bifásica con barra de neutro, por favor detallar las especificaciones.	Se adjuntan especificaciones Anexo 1
2	Para el rubro 49: Breaker monofásico 50 Amp, por favor indicar si es para riel din o es enchufable.	Se adjuntan especificaciones Anexo 2
3	Por favor confirmar si el breaker de la pregunta anterior es de 6 kA.	El breaker debe ser de 10 kA.
4	Confirmar el calibre del conductor ACSR, es # 2/0 o 1/0 AWG.	En el presupuesto se muestra claramente que el calibre solicitado es ACSR 2/0 AWG y preensamblado 2x70 + 50 mm ² o 2x(2/0)+ 1/0 AWG.
5	No hay rubro de excavaciones y replanteo, quien los realiza?	Los rubros P10 Y P12 incluyen la excavación; así como también los rubros de tensores consideran la excavación para las anclas, en cuanto al replanteo este será ejecutado por el contratista y fiscalizador de manera conjunta, en esta obra no se considera el pago de replanteo como rubro.
6	Para demostrar la experiencia del oferente, son todos los 4 documentos o uno de ellos, me refiero a acta provisional, acta definitiva, liquidación final y contrato	Se considera que con el acta definitiva y el contrato es suficiente para comprobar la experiencia del oferente.
7	En el conductor preensamblado y acsr, se va a considerar un porcentaje de desperdicio, cuánto?	Se considerara un desperdicio de 1,5 %.
8	Pueden enviar los planos en autocad	Se adjunta Planos Anexo 3



IV. ACLARACIONES

a) Sustituyase en los pliegos; Numerales 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2

"Para lo cual deberá presentar copias legibles de los siguientes documentos:

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Acta de Entrega Recepción Provisional
- Liquidación final
- Contrato"

Por:

Para lo cual deberá presentar copias legibles de los siguientes documentos:

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato

b) Reprogramar el cronograma del proceso de la siguiente manera:

Concepto	Día	Hora
Entrega de ofertas	21/11/2016	14:00
Apertura de sobres	21/11/2016	15:00
Solicitud de Convalidación	23/11/2016	15:00
Entrega de Convalidación	25/11/2016	15:00
Adjudicación	01/12/2016	17:00

V. RECOMENDACIONES

- a) Solicitar a Compras Públicas la publicación de la presente Acta en la página web institucional.
b) Solicitar a la máxima autoridad la suscripción de la resolución respectiva.

VI. LEGALIZACIÓN

CARGO	FUNCIONARIO(A)	FIRMA
PRESIDENTE	JUAN LASLUIZA	
DELEGADO TÉCNICO	LUIS LECHON	
DELEGADA LEGAL	GERMANIA SAN MARTIN	
DELEGADO ADQUISICIONES	VINICIO VEINTIMILLA	