

ACTA DE ACLARACIÓN

Licitación Pública Nacional Nº BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-007 "LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO – EL BOSQUE"

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los (19) diecinueve días del mes de agosto de 2016, en la oficina de Estudios y Diseños de la Superintendencia de Ingeniería y Construcciones de la Dirección Técnica, en el marco del Convenio de Préstamo **BID N° EC-L1147**, los suscritos la ingeniera Rosa Orellana Salcedo, Presidente de la comisión, ingeniero Rolando Castillo Abad, delegado técnico, Ing. Juana Aguirre, delegado financiero, Abg. Mario Mora, delegado legal y Lcda. Janeth Aguirre Cueva, secretario delegados por el Administrador de esta Unidad de Negocio, según memorando Nro. CNEL-EOR-ADM-2016-1471-M, para conformar la Comisión de Evaluación, se reúne con el objeto de realizar la siguiente aclaración, para la contratación de: "LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO – EL BOSQUE".

Dentro de pliegos y Términos de Referencia se observa lo siguiente:


IAO 5.5 (c) DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

No. orden	Descripción del equipo	No. de unidades	Características
1	Camionetas	2	Año 2010 en adelante
2	Grúa	1	≥ 10Toneladas
3	Porta bobina con gatos hidráulicos	3	
4	Poleas para conductor	30	
5	Puller (winche)	1	
6	Medidor de resistencia	1	
7	Pluma de montaje	1	
8	Fusionadora de Fibra óptica	1	
9	OTDR	1	
10	GPS con factor de corrección <=3 m	1	

ACLARATORIA

De acuerdo a la observación antes descrita se procede a transcribir la aclaratoria:

Que por error involuntario en el momento de la digitación se incluyó en el pliego y términos de referencia dentro de la Disponibilidad de Equipo en el numeral 7 la **PLUMA DE MONTAJE**, la cual no se requiere para la construcción de dicha obra.






EL ORO

Se debe aclarar que en la Sección IX. Lista de Cantidades donde se pide el análisis de precios unitarios en los mismos se deberá incluir lo siguiente:

DESCRIPCION	INCLUYE
ESTRUCTURA TANGENTE TIPO SU-1-G	TODOS LOS MATERIALES PARA SUJECION DE CONDUCTORES DE FASE E HILO DE GUARDA DE FIBRA OPGW, AISLAMIENTO CON AISLADORES LINE POST POLIMEROS, AMORTIGUADORES PARA CONDUCTOR E HILO DE GUARDA
ESTRUCTURA RETENCION TIPO ERH-1-G	TODOS LOS MATERIALES PARA SUJECION DE CONDUCTORES DE FASE E HILO DE GUARDA DE FIBRA OPGW, Y AISLAMIENTO CON CADENA DE AISLADORES, CRUCETAS, PREFILES METALICOS GALVANIZADOS Y AMORTIGUADORES PARA CONDUCTOR E HILO DE GUARDA
ESTRUCTURA DE RETENCION TERMINAL TIPO RU1G	TODOS LOS MATERIALES PARA SUJECION DE CONDUCTORES DE FASE E HILO DE GUARDA DE FIBRA OPGW, Y AISLAMIENTO CON CADENA AISLADORES SUSPENSION. LINE POST POLIMEROS Y AMORTIGUADORES PARA CONDUCTOR E HILO DE GUARDA
ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE TIPO AVGP	TODOS LOS MATERIALES PARA SUJECION DE CONDUCTORES DE FASE E HILO DE GUARDA DE FIBRA OPGW, AISLAMIENTO CON AISLADORES POLIMEROS Y AMORTIGUADORES PARA CONDUCTOR E HILO DE GUARDA
POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 21 mt de 2400Kg	MATERIAL DE PRESTAMO, LOSETA INFERIOR , POSTE RECTANGULAR DE H.A
POSTE DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE 21 mt de 2400Kg	MATERIAL DE PRESTAMO, LOSETA INFERIOR , POSTE DE PRFV SEGMENTADO CICULAR
PUESTA A TIERRA DE LA LINEA	VARILLA DE COBRE, CONECTORES PARA POSTE Y CABLE OPGW, CONDUCTOR DE COBRE, SUELDA EXOTERMICA
TENSOR DOBLE A TIERRA	TODOS LOS MATERIALES PARA TEMPLADO(CABLE DE ½) Y REGULADO Y AMARRE CON PREFORMADOS, ANCLA Y VARILLA Y MATERIAL DE PRESATMO PARA COMPACTACION
ESTRUCTURA RETENCION TIPO RAVGL	TODOS LOS MATERIALES PARA SUJECION DE CONDUCTORES DE FASE E HILO DE GUARDA DE FIBRA OPGW, Y AISLAMIENTO CON CADENAS DE AISLADORES LINE POST
ESTRUCTURA DE RETENCION TERMINAL TUF	TODOS LOS MATERIALES PARA SUJECION DE CONDUCTORES DE FASE E HILO DE GUARDA DE FIBRA OPGW, Y AISLAMIENTO CON CADENA DE AISLADORES LINE POST

NOTA: LAS ESTRUCTURAS SERAN SUJETADAS CON ABRAZADERAS EN LOS POSTES DE PRFV, EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS SU OMISION NO GENERARIA PAGOS EXTRAS POR LA CONTRATANTE

TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN CONTENER LAS CARACTERISTICAS DISPUESTAS EN LA HOMOLOGACION DE UNIDADES DE PROPIEDAD DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB www.unidadesdepropiedad.com DEL MEER.






Ing. Rosa Orellana Salcedo
PRESIDENTE DE LA COMISION




Ing. Rolando Castillo Abad
DELEGADO TÉCNICO



Abg. Mario Mora Sánchez
DELEGADO LEGAL

Ing. Juana Aguirre Calderón
DELEGADO FINANCIERO



Lcda. Janeth Aguirre Cueva
SECRETARIO

*Recibido
Marlene
19/03/2016
15:26 p.m.*