

**ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES
COMISIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-008-A**

En la ciudad de La Libertad, provincia de Santa Elena, siendo las 11h00 del día miércoles 04 de agosto de 2016 dentro del proceso LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-008-A, cuyo objeto de contratación es: REPOTENCIACIÓN TRANSFORMADOR LEONCITO, se reúne los siguientes comisionados técnicos, para la elaboración del Acta de Preguntas y Respuestas, designados por la máxima autoridad de la Institución; con memorando No. CNEL-STE-ADM-2016-0846-M:

- Ing. Ángel Endo Mite, en calidad de Presidente.
- Ing. Erik Intriago Farías, en calidad de Área Requirente.
- Ing. Anthony Ramírez Rivera, en calidad de Profesional Afín.
- Ing. Freddy Cabrera Daza, en calidad de Director Administrativo-Financiero.
- Abg. Lyndon García Alvarado, en calidad de Asesor Jurídico.

Para dejar asentado mediante la presente acta, que en el referido proceso, una vez cumplida la fecha límite para efectuar preguntas, se generaron las siguientes preguntas.

P/ Con relación al proceso de la referencia, solicitamos la extensión de plazo de ejecución a 240 días, debido a que el transformador es importado y la fábrica se encuentra en temporal alto.

R/ El plazo establecido no se puede modificar

P/ Solicitamos que CNEL SANTA ELENA defina el valor de la impedancia de acuerdo con las especificaciones de su sistema eléctrico y de las características técnicas de las subestaciones donde vaya a ser montado el nuevo transformador. Los fabricantes no son los que deben definir ese parámetro.

R/ Los TDR, están establecidos de acuerdo a:

- a) Algunos valores son numéricos, sin embargo se condiciona a límites que no pueden sobrepasar.
- b) Otros obedecen al diseño propio de cada fabricante, y se piden los valores que permitirá escoger la mejor opción que opere en condicione aceptable en nuestro sistema, como es el caso de la IMPEDANCIA.

Referencia Especificaciones Técnicas: Normas ANSI C57.12 o su equivalente.

P/ Solicitamos que se adjunte las Tablas de Datos Técnicos Garantizados en formato editable.

R/ El Oferente utilizará medios existentes para editar lo solicitado

P/ Solicitamos la eliminación de la columna "Pág. De Ref. en la Oferta" dentro de las Tablas de Dtos Técnicos Garantizados, ya que se tendría que terminar la oferta y por ultimo completar estas tablas.

R/ La página de referencia es obligatoria




P/ Favor proporcionar la dirección exacta de la Subestación.
R/ Referirse a la página 15 de los TDR, ubicación Geográfica

Siendo las 12H00 del 04 agosto del 2016, se da por terminada la reunión.



Sr. Ing. Ángel Endo M.
Presidente de la Comisión




Sr. Ing. Erik Intriago F.
Área Requirente



Sr. Ing. Anthony Ramírez
Profesional Afín.



Ing. Freddy Cabrera D.
Director Administrativo-Financiero (E)



Sr. Abg. Lyndon Anibal García Alvarado
Asesor Jurídico