





N.- Solicitud	Servicio Eléctrico	Tipo de Vivienda	Apellido y Nombre de Cliente	Cedula de Identidad
1	VSS	Vivienda	AMBULDI CALDERON WILMER RAMIRO	171907748-7
2	VSS	Vivienda	AMBULDI GALAN JOSE MANUEL	110222384-7
3	VSS	Vivienda	ARGUELLO ARGUELLO WILSON RAUL	020125161-8
4	VSS	Vivienda	CALLE CAÑAR WILSON SERVILIO	110187623-1
5	VSS	Vivienda	CAMACHO ANGEL BENIGNO LOJA	110118515-3
6	VSS	Vivienda	CAMACHO CAMACHO JOSE ROBERTO	170322612-4
7	VSS	Vivienda	CASA SAQUINGA LIGIA ANADELA	171182286-4
8	VSS	Vivienda	CONZA ACARO JAIME VICTORIANO	170926244-6
9	VSS	Vivienda	ESCOBAR MONTALVAN ANGEL MINOS (2)	170393329-9
10	VSS	Vivienda	ESCOBAR MONTALVAN ANGEL MINOS (1)	170393329-9
11	VSS	Vivienda	GAROFALDO BAÑOS EZEQUIEL EUSEBIO	120087785-8
12	VSS	Vivienda	PAUCAR SANCHE LUIS EMILIO	090309865-5
13	VSS	Vivienda	TORRES SANCHEZ SONIA EMPERATRIZ	171210109-4
14	VSS	Vivienda	VEGA QUINTANILLA EMMA REBECA	170850276-8
15	VSS	Vivienda	VILLALBA JORGE HUMBERTO	020017583-4

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

DETALLE	U	CANT.
LONGITUD DE LINEA MEDIO VOLTAJE 7.62 KV	M	4.131
LONGITUD DE RED DE B.T. TRIPLEX (3x2)	M	1.740
CENTRO DE TRANSFORMACION DE 5 KVA	U	8
CENTRO DE TRANSFORMACION DE 10 KVA	U	-
TOTAL KVA's INSTALADOS	KVA	40
NUMERO DE FUTUORS BENEFICIARIOS	U	15
NUMERO DE USUARIOS		-
SECCIONADOR PORTA FUSIBLE(15KV-100A)	U	5
POSTES DE HORMIGON DE 12m X 500 Kg.	U	4
POSTES DE HORMIGON DE 10m X 400 Kg.	U	3
POSTES FIBRA DE VIDRIO DE 12m X 500Kg.	U	15
POSTES FIBRA DE VIDRIO DE 10m X 400Kg.	U	6

SIMBOLOGIA

SIMBOLO	DESCRIPCION
	LÍNEA AÉREA DE MEDIO VOLTAJE A 7.62KV EXISTENTE
	LÍNEA AÉREA DE MEDIO VOLTAJE A 7.62KV PROYECTADA
	LÍNEA AÉREA DE BAJO VOLTAJE 240V. CON TRIPLEX PROYECTADA
	LÍNEA AÉREA DE BAJO VOLTAJE ACSR EXISTENTE
	POSTE DE ORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 11m POR 350KG. EXISTENTE
	POSTE DE ORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 11m POR 350KG. EXISTENTE
	POSTE DE ORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 9m POR 350KG. EXISTENTE
	POSTE DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 12mX500KG.PROYECTADO
	ACOMETIDA PROYECTADA
E	MEDIDOR ELECTRÓNICO SIN PUERTO PARA GESTIÓN DE MEDICIÓN REMOTA
	SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 15KV-100A CON TIRAFUSIBLE PROYECTADO
	AMORTIGUADOR DE VIBRACION PROYECTADO
	TENSOR A TIERRA DOBLE PROYECTADO
	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN BAJO VOLTAJE PROYECTADO
	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE PROYECTADO
	TRANSFORMADOR 1F AUTOPROTEGIDO PROYECTADO
	TRANSFORMADOR 1F AUTOPROTEGIDO EXISTENTE
	PUESTA A TIERRA PROYECTADA

CNEL EP -SANTO DOMINGO
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN TÉCNICA

ESCALA: 1:1/200	PROYECTO:	DISEÑO: Tlgo. Galo Romache Vásquez
FECHA: 25-FEBRERO-2015	LÍNEA DE MEDIO VOLTAJE A 7.62KV RECINTO BERNARDO VALDIVIESO VARIOS SECTORES	DIBUJO: Tlgo. Galo Romache Vásquez
PRESUPUESTO Nro: 1642T-20145		REVISO: DIRECTOR TECNICO
UBICACIÓN: RECINTO BERNARDO VALDIVIESO LOS BANCOS PROVINCIA: PICHINCHA CANTÓN: LOS BANCOS PARROQUIA: LOS BANCOS		HOJA Nº: DE: