ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO Nro. BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010 CORRESPONDIENTE A LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACION LORENZO DE GARAICOA.

En la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, en la Administración de la CNEL EP - Unidad de Negocio Milagro, a los (24) veinticuatro días del mes de Julio del 2014, se instaló la sesión de los Miembros de la Comisión Técnica del Proceso Nro. BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010 correspondiente a la repotenciación de la Subestación Lorenzo de Garaicoa, contando con la presencia de los señores: Ing. Segundo Jaime Camacho Saras Jefe de Mantenimiento de Subestaciones, Abg. Mariana Elizabeth Suarez Bohorquez Asistente de Jurídico, CPA. Daisy Lorena Velez Yépez Jefa de Presupuesto, para responder las preguntas que se han generado dentro del proceso.

En atención al memorando CNEL-MLG-JC-2014-0283-M con fecha 24 de Julio, se remiten las respuestas a las preguntas generadas en el proceso Nro. BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010, correspondiente a **LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACION LORENZO DE GARAICOA**:

Pregunta 1 Cía. CONPRELEC:

Como es de su conocimiento las ofertas mencionadas en la referencia tienen fecha de presentación 25 de Julio del 2014. Consideramos que el plazo para entregar las ofertas BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-009, BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010 y BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-011 es muy corto, por lo que solicitamos comedidamente una prórroga de quince días más para la presentación de las ofertas antes mencionadas.

Aclaración 1 Cía. CONPRELEC :

Se concede la prórroga solicitada siendo la fecha límite para presentación de la oferta el 11 de Agosto del 2014, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Dìa/Mes/Año	Hora
Fecha Límite para entrega de la oferta	11/08/2014	14H00
Fecha de apertura de ofertas	11/08/2014	15H00
Fecha límite de convalidación de errores	13/08/2014	15H00
Fecha límite de respuestas a la convalidación de errores	15/08/2014	16H00
Fecha estimada de adjudicación	22/08/2014	16H00

Daisy

Pregunta 2 Cía. CONPRELEC:

Adicionalmente solicitamos realizar una inspección al sitio de las obras el día martes 22 de Julio del 2014. El Ingeniero que estará a cargo de las inspecciones es el Ing. Jorge Castro, correo electrónico: jcastro@enerluz.ec

Aclaración 2 Cía. CONPRELEC:

Pueden realizar la inspección al sitio de las obras en la fecha y hora que ustedes indiquen.

Pregunta 3 Cía. CONPRELEC:

Favor indicar cuál es la potencia nominal del transformador de poder, ya que en la lista de cantidades y precios indica que la potencia es 12/16 MVA y en las especificaciones técnicas indica que es 16/20 MVA .

Aclaración 3 Cía. CONPRELEC:

La potencia del transformador del proceso BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010 es de 12/16 MVA.

Pregunta 4 Cía. CONPRELEC:

Los certificados de distribuidor autorizado deben ser presentados solo por los equipos (transformadores, interruptores, etc.)

Aclaración 4 Cía. CONPRELEC:

La presentación de certificados de distribuidor autorizado es solo para los equipos.

Luego de concluida la sesión, y para constancia de lo actuado, suscriben el Acta los asistentes.

Ing. Segundo Camacho Saras
PRESIDENTE (TÉCNICO)
MIEMBRO DE LA COMISION

Abg. Mariana Suarez Bohorquez
DELEGADA JURIDICO
MIEMBRO DE LA COMISION

CPA. Daisy Velez Yépez
DELEGADA FINANCIERA
MIEMBRO DE LA COMISION