

## INFORME DE RESULTADO DE LA LICITACIÓN

### BID-L1231-CNELEOR-LPN-ST-OB-003 CAMBIO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN LA SUBESTACIÓN LA PRIMAVERA

**Presupuesto referencial: USD \$ 541.458,36 incluido IVA**

**Nombres de los oferentes y precios que se leyeron en el acta de apertura en voz alta:**

Número de oferente	Nombre del oferente	Oferta incluido IVA
Oferente Nro.1	ENERGYCONTROL S.A.	\$ 570.765,27
Oferente Nro.2	TRASELEC S.A.	\$ 625.113,72

**Nombres y precios evaluados:**

Número de oferente	Nombre del oferente	Oferta incluido IVA
Oferente Nro.1	ENERGYCONTROL S.A.	\$ 570.765,27
Oferente Nro.2	TRASELEC S.A.	\$ 625.113,72

**Ofertas rechazadas:**

Nombre del oferente	Razón de rechazo de la oferta
	<ul style="list-style-type: none"><li>No hubieron ofertas Rechazadas.</li></ul>

**Oferente seleccionado para adjudicación:**

Número de oferente	Nombre del oferente	Oferta incluido IVA
Oferente Nro. 1	ENERGYCONTROL S.A.	\$ 570.765,27

**Resumen del alcance del contrato y plazo de ejecución:**

La Licitación BID-L1231-CNELEOR-LPN-ST-OB-003 CAMBIO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN LA SUBESTACIÓN LA PRIMAVERA, comprende Implementación de un nuevo pórtico de 13,8 kV de al menos 7 bahías para alimentador, una bahía para servicios auxiliares y una bahía para interruptor principal; Interconexión entre nuevas bahías de 13,8 kV y las posiciones de salida de alimentadores existentes, Interconexión subterránea entre transformador existente y el nuevo pórtico de 13,8 kV, Instalación de interruptores de tipo tanque muerto con sus respectivos equipos de protección para posición general de barra de 13.8 kV, en un plazo de 210 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.