

ACTA DE PREGUNTAS Y/O RESPUESTAS

REPOTENCIACIÓN S/E SHUSHUFINDI 16/20 MVA

Proceso Nro. BID-L1231-CNELSUC-LPN-ST-OB-002

En la ciudad de Nueva Loja, siendo las 14:00, del lunes 14 de julio de 2025, en aplicación a las responsabilidades designadas por el Ing. John Xavier Estrella Estrella, ExAdministrador UN CNEL EP, Encargado – SUC, mediante Memorando Nro. CNEL-SUC-ADM-2024-1045-M, de fecha 14 de octubre de 2024, con Asunto “DESIGNACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA DE APROBACIÓN DE TDR E INICIO DEL PROCESO BID-L1231-CNELSUC-LPN-ST-OB-002 REPOTENCIACION S/E SHUSHUFINDI 16/20 MVA”, una vez concluida la fase de preguntas, se procede a dar respuesta de las preguntas formuladas en el proceso de LICITACION PÚBLICA NACIONAL, correspondiente al proceso precontractual, asignado con el código Nro. BID-L1231-CNELSUC-LPN-ST-OB-002, cuyo objeto de contratación es: “REPOTENCIACIÓN S/E SHUSHUFINDI 16/20 MVA”, se da respuesta / aclaración a las siguientes preguntas:

Pregunta 5

Pregunta / Aclaración:

Respecto al documento denominado “SE-SU-23ESP-02-01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INTERRUPTORES TANQUE MUERTO DE ALTA TENSIÓN”, solicitamos muy amablemente su colaboración con la versión correcta del mismo, ya que el contenido actual corresponde a una especificación de obra civil y no a las especificaciones técnicas del interruptor de tanque muerto.

Respuesta / Aclaración: Se actualiza el archivo subido erróneamente.

Fecha Pregunta: 2025-07-03 16:14:14

Pregunta 6

Pregunta / Aclaración:

Considerando que se trata de equipos con tensión nominal de 69 kV y una altitud aproximada de 1000 m.s.n.m., y conforme a normativa, se debería considerar un nivel de BIL de 325 kV según norma IEC, o 350 kV según norma IEEE. Agradeceríamos su confirmación respecto a la aceptación de estos valores.

Respuesta / Aclaración:

Se acepta el BIL especificado para los equipos de patio. Adjuntar los datasheets, hoja de datos, manuales, etc; de cada uno de los equipos que justifique el cumplimiento, señalando la página donde cumple cada especificación.

Fecha Pregunta: 2025-07-03 16:14:14

Siendo las 12h00, del 15 de julio de 2025 se da por terminada el acta de preguntas y respuestas firmando en Unidad Negocio Sucumbíos los miembros de la Comisión.

Firmas de Responsabilidad		
Cargo	Funcionario	Firma
Presidente	Deivid Javier Gaona Ramos	
Delegado Técnico	Carlos Emilio Orozco Bastidas	
Delegado Financiero	Brayer Alejandro León Campoverde	
Delegado Jurídico	Shakira Guadalupe Wachamin Carrasco	
Delegado Adquisiciones	Julio Vinicio Veintimilla Dávila	