


CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS				
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
PROCESO No. BIDII-RSND-CNELSUC-ST-OB-010				
"CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACIÓN JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACIÓN LAGO AGRIO"				
I. DATOS INFORMATIVOS				
FECHA DE LA REUNIÓN:		06 DE JULIO 2017		
LUGAR:		DIRECCION TECNICA		
HORA INICIO – FINALIZACIÓN:		09H00 – 10H00		
II. ANTECEDENTES				
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA				
2. IMPRESIÓN CORREO ELECTRONICO PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
III. PREGUNTAS Y RESPUESTA				
Nro.	PREGUNTA	RESPUESTA		
1	PREGUNTA 1: SOBRE EL CONTRATO BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-010.... EL CABLE DE MEDIA TENSION TIPO MV-90 15 kv. Calibre 4/0 AWG, ES DE ALUMINIO O DE COBRE? Pregunta realizada: VIA MAIL el Lunes, 3 de Julio 2017 12:53:18	RESPUESTA: En respuesta a la pregunta realizada, el conductor debe ser de Cobre (CU) De características similares al siguiente: (http://www.centelsa.com/cables-para-media-tension/) 		
2				
IV. ACLARACIONES				
Tomar en cuenta las respuestas indicadas.				
V. RECOMENDACIONES				
La Comisión Técnica SOLICITA a la Jefatura de Compras Públicas publicar la presente acta en la página WEB a fin de que sea tomado como parte integral del presente proceso.				
VI. LEGALIZACIÓN				
FIRMA DE RESPONSABILIDAD				
FUNCIÓN	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
PRESIDENTE	Iván Ortiz	0603792029	Técnico en Ingeniería - SUC	
AREA REQUIRENTE	Marco Gudiño	1002173886	Dibujante - SUC	
TECNICO LEGAL	Germania Sanmartin	2100273297	Abogada - SUC	
TECNICO FINANCIERO	Clelia Osorio	1500493398	Profesional Financiero - SUC	

**ACTA DE RESPUESTAS DEL PROCESO
CODIGO BIDII-RSND-CNELSUC-ST-OB-010**

En la ciudad de Nueva Loja, a los 06 días del mes de julio de 2017, en aplicación del artículo 21 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los miembros de la Comisión Técnica, delegados por la máxima autoridad, una vez concluida la fase de preguntas, proceden a la contestación de las preguntas formuladas en el proceso signado con el código BIDII-RSND-CNELSUC-ST-OB-010, cuyo objeto de contratación es: "CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACIÓN JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACIÓN LAGO AGRIO".

PREGUNTA 1

SOBRE EL CONTRATO BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-010....

EL CABLE DE MEDIA TENSION TIPO MV-90 15 kv. Calibre 4/0 AWG, ES DE ALUMINIO O DE COBRE?

Pregunta realizada: VIA MAIL el Lunes, 3 de Julio 2017 12:53:18

RESPUESTA:

En respuesta a la pregunta realizada, el conductor debe ser de Cobre (CU)

De características similares al siguiente:

[\(http://www.centelsa.com/cables-para-media-tension/\)](http://www.centelsa.com/cables-para-media-tension/)



Ing. Iván Ortíz
Presidente de la Comisión



Sr. Marco Gudiño
AREA REQUIRENTE



Abg. Germania Sanmartín
TECNICO LEGAL



Ing. Clelia Osorio
TECNICO FINANCIERO

Zimbra:

ivan.ortiz@cnel.gob.ec

Fwd: SOLICITANDO INFORMACION

De : SUC Lady Katherine Aldaz Gonzalez <lady.aldaz@cnel.gob.ec> lun, 03 de jul de 2017 16:06

Asunto : Fwd: SOLICITANDO INFORMACION

Para : SUC Ivan Marcelo Ortiz Parra <ivan.ortiz@cnel.gob.ec>, SUC Marco Vinicio Gudíño Cevallos <marco.gudino@cnel.gob.ec>, SUC Clelia Jeanneth Osorio Chilingua <clelia.osorio@cnel.gob.ec>, SUC Germania Raquel San Martín Barros <germania.sanmartin@cnel.gob.ec>

Para o CC : SUC Julio Vinicio Veintimilla Davila <julio.veintimilla@cnel.gob.ec>, SUC Darwin Israel Toapanta Viracocha <darwin.toapanta@cnel.gob.ec>

Estimada comisión les hago llegar consulta de proveedor, para su pronta respuesta. Un saludo,
na buena tarde

Nombre Empleado

CARGO EMPLEADO

AREA EMPLEADO

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CNEL EP

Dirección: Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, edif. Onyx 1er. piso

Teléfono: +593 4 2683229 ext. 130

Oficina central / Guayaquil - Ecuador

www.cnel.gob.ec

CN

Síguenos en redes sociales:

face	yout
book	ube/
.com	cnele
/cnel	p

De : "Daniel Velastegui Marin" <velasmarin@hotmail.com>

Para : "SUC Lady Katherine Aldaz Gonzalez" <lady.aldaz@cnel.gob.ec>

Enviados: Lunes, 3 de Julio 2017 12:53:18

Asunto: SOLICITANDO INFORMACION

BUENAS TARDES, AYUDEME CON UNA INQUIETUD.

SOBRE EL CONTRATO BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-010....

EL CABLE DE MEDIA TENSION TIPO MV-90 15 kv. Calibre 4/0 AWG, ES DE ALUMINIO O DE COBRE?
