EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CNEL EP

PLAN DE RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS

PRIZA

ACTAS DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001

Objeto de la Contratación: RECONSTRUCCION SUBESTACION ATACAMES

Presupuesto Referencial: USD $ 2.039.590,71

Plazo: 240 Días Calendario.

COMPARECIENTES.-

Comparecen en la suscripción de la presente Acta de Preguntas Respuestas y Aclaraciones, el Ing. Erick Danilo Adrián Santos – Presidente de la Comisión, Ing. José Francisco Zambrano Pinoargote, en calidad de Delegado del área requirente e Ing. Edgar Javier Zambrano Fernández Profesional Afín al objeto de contratación; quienes nombran fuera de su seno y en calidad de Coordinador Jurídico Ab. María Raquel Zambrano Mendoza y Coordinador Administrativo Financiero Ing. Ondina Asunción Cedeño Sánchez. Los miembros de la Comisión Técnica y sus Coordinadores son designados mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-GPP-2018-0453-M de 02 de Octubre de 2018, lo cuales responden y aclaran lo siguiente:

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.-

Enmienda # 1

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración: ¿Los transformadores de tensión de la bahia de 13,8KV, No serán reemplazados?

Respuesta / Aclaración:

Refiérase a la tabla de descripción unidades y cantidades de OBRAS ELECTRICAS / Patio a 13.8 kv ; todos los materiales y equipos serán suministrados como se indica en la sección IX. Lista de cantidades Pag. 143.

Fecha de pregunta: 15 de Octubre de 2018 10:00

Pregunta 2

Pregunta / Aclaración: ¿Podría suministrarnos las tablas de las coordenadas topográficas?

Respuesta / Aclaración:

En el siguiente link https://drive.google.com/open?id=1N8Zyeg5giChtNK7eSaWspOTV9yh88v2c encontrará documentación referente a lo solicitado.

Fecha de pregunta: 15 de Octubre de 2018 10:00

Enmienda # 2

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración: Estimados, por favor confirmar que se acepta la presentación de una oferta por medio de un Consorcio conformado por una persona natural y una persona jurídica.

Respuesta / Aclaración: Se acepta consorcio con personas jurídicas

Fecha de pregunta: 12 de Octubre de 2018 15:41

Pregunta 4

Pregunta / Aclaración: Estimados, dado el objeto de contratación, solicitamos que la experiencia general se amplíe a Construcción, ampliación, remodelación, reconstrucción de Obras eléctricas de medio voltaje o ALTO VOLTAJE.

Respuesta / Aclaración: Se acepta la experiencia en obras electromecánicas a nivel de voltaje de 69 kv.

Fecha de pregunta: 12 de Octubre de 2018 15:41

Pregunta 5

Pregunta / Aclaración: Estimados, por favor confirmar que para cumplir con la experiencia general se acepta la ejecución de proyectos a nivel de 69KV siguiendo las consideraciones indicadas en los pliegos.

Respuesta / Aclaración: Se acepta la experiencia en obras electromecánicas a nivel de voltaje de 69 kv.

Fecha de pregunta: 12 de Octubre de 2018 15:41

Enmienda # 3

Pregunta 6

Pregunta / Aclaración: Solicito a usted muy comedidamente nos indique el link o nos envié el archivo con los planos del Proyecto BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001 "RECONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ATACAMES" de la sección ocho que indica en los pliegos.

Respuesta / Aclaración: En el siguiente link https://drive.google.com/open?id=1N8Zyeg5giChtNK7eSaWspOTV9yh88v2c encontrará documentación referente a lo solicitado.

Fecha Pregunta: 12 de Octubre de 2018 08:47

Enmienda # 4

Pregunta 7

Pregunta / Aclaración: Respecto al proceso de licitación BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001 para la Reconstrucción de Subestación Atacames; solicitamos la información indicada en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento:

1. Presupuestos referenciales actualizados.

Respuesta / Aclaración: PRIZA entregará la información de Presupuestos referenciales actualizados al oferente adjudicado una vez suscrito el contrato y notificación de inicio de obra por parte del administrador de contrato designado.

Fecha Pregunta: 10 de Octubre 2018 11:30:17

Enmienda # 5

Pregunta 8

Pregunta / Aclaración: Confirmar si el interruptor a 69 Kv es tanque vivo o tanque muerto, ya que en la tabla de cantidades y precios indica tanque vivo y en la hoja técnica ANEXO A indica tanque muerto

Respuesta / Aclaración: El interruptor a 69 Kv es tanque vivo.

Fecha Pregunta: 9 de Octubre 2018 8:38:54

Pregunta 9

Pregunta / Aclaración: Confirmar si el interruptor a 13.8 Kv es tanque vivo o tanque muerto, ya que en la tabla de cantidades y precios indica tanque vivo y en la hoja técnica ANEXO A-1 indica tanque muerto

Respuesta / Aclaración: El interruptor a 13.8 Kv es tanque vivo

Fecha Pregunta: 9 de Octubre 2018 8:38:54

Pregunta 10

Pregunta / Aclaración: Confirmar si se debe o no suministrar Transformador de Tensión a 69 Kv ya que no está descrito en la tabla de cantidades y precios, pero si hay una tabla de especificaciones técnicas, o confirmar si dichos equipos serán dados por CNEL

Respuesta / Aclaración: Regirse a lo establecido en la tabla rubros de descripción cantidades y unidades; alcance técnico y demás documentos del proyecto; en el siguiente LINK encontrara la documentación referente a lo solicitado:

https://drive.google.com/open?id=1N8Zyeg5giChtNK7eSaWspOTV9yh88v2c

Fecha Pregunta: 9 de Octubre 2018 8:38:54

Pregunta 11

Pregunta / Aclaración: Indicar si los equipos se montaran en pórticos existente tanto para nivel de 69 Kv y a nivel de 13.8Kv, ya que no esta descrito en la tabla de cantidades y precios, pero si hay especificaciones técnicas detalladas de los pórticos

Respuesta / Aclaración: Regirse a lo establecido en la tabla rubros de descripción cantidades y unidades; alcance técnico y demás documentos del proyecto; en el siguiente LINK encontrara la documentación referente a lo solicitado:

https://drive.google.com/open?id=1N8Zyeg5giChtNK7eSaWspOTV9yh88v2c

Fecha Pregunta: 9 de Octubre 2018 8:38:54

Pregunta 12

Pregunta / Aclaración: Indicar si CNEL EP ESMERALDAS dará el cargador y banco de baterías ya que no se encuentran dentro del suministro

Respuesta / Aclaración: Los equipos se van a migrar, revisar en el alcance técnico rubro 3.1.

Fecha Pregunta: 9 de Octubre 2018 8:38:54

Pregunta 13

Pregunta / Aclaración: Se solicita enviar las especificaciones técnicas del Relé de protección de Línea que se instalara en el tablero de proteccion

Respuesta / Aclaración: Regirse a las Especificaciones Técnicas del MEER; en el siguiente LINK encontrara la documentación referente a lo solicitado:

https://drive.google.com/open?id=1N8Zyeg5giChtNK7eSaWspOTV9yh88v2c

Fecha Pregunta: 9 de Octubre 2018 8:38:54

Pregunta 14

Pregunta / Aclaración: Confirmar si el seccionador tripolar a 69 KV BY-PASS es de mando manual o motorizado, debido a que en la hoja técnica ANEXO C-1 indica seccionador BY-PASS de mando motorizado, mientras que en la tabla de cantidades y precios indica seccionador BY-PASS de mando manual

Respuesta / Aclaración: El seccionador tripolar a 69 KV BY-PASS es motorizado, con opción a mando manual

Fecha Pregunta: 9 de Octubre 2018 8:38:54

Enmienda # 6

Pregunta 15

Pregunta / Aclaración: *En cuanto al proceso BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001 se puede presentar como experiencia especifica un solo certificado de contrato cuyo valor sea mayor que el 80% referencial de la convocatoria a este proceso?*

Este certificado seria equivalente a cuatro certificados de contratos del orden del 20% del referencial como solicita en el Pliegos-DDL en experiencias específicas de la licitación en proceso con código BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001

Respuesta / Aclaración: Refiérase a las IAO 5.5 (b) EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES; Sección II Datos de Licitación Pag. 42

Fecha Pregunta: 1 de Octubre de 2018 17:03

ACEPTACION.-

Los miembros de la Comisión Técnica del proceso BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001, libre y voluntariamente se ratifican en el contenido de la presente acta, para lo cual suscriben la misma en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Manta, 18 de Octubre de 2018

Ing. Erick Danilo Adrián Santos
PRESIDENTE DE LA COMISION

Ing. José Francisco Zambrano Pinoargote
MIEMBRO DE LA COMISION

Ing. Edgar Javier Zambrano Fernández
MIEMBRO DE LA COMISION

Ab. María Raquel Zambrano Mendoza
COORDINADORA JURIDICA - PRI

Ing. Ondina Asunción Cedeño Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - PRI